



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Акционерное общество Научно- Внедренческая фирма «Грифон». ОГРН 1025600576055.

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 443099, Российская Федерация, Самарская область, город Самара, улица Молодогвардейская/ Венцека, дом 39/61-63. Номер телефона +7(846)310-81-22, адрес электронной почты grifon-org@yandex.ru.

в лице генерального директора Дик Ивана Ивановича

заявляет, что

Газ углеводородный сжиженный пропан-бутан технический

изготовитель Акционерное общество Научно- Внедренческая фирма «Грифон».

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Оренбургская область, Курманаевский район, Бобровские Головные Сооружения, Бобровский участок Акционерного общества Научно- Внедренческая фирма "Грифон".

наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция

"Газ углеводородный сжиженный пропан-бутан технический. Технические условия" ТУ 0272-008-21115121-2009

код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 19 000 0

Серийный выпуск.

соответствует требованиям

ТР ЕАЭС 036/2016 "Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокол испытаний № 223/3386 от 17.06.2019 Испытательной лаборатории Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Мордовия", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AЮ44

Схема декларирования соответствия 3д

Дополнительная информация

Условия транспортирования и хранения в соответствии с требованиями ГОСТ 1510. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня отгрузки.

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 17.06.2022 включительно.


(подпись)



Дик Иван Иванович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.AE56.B.02343/19

Дата регистрации декларации о соответствии:

18.06.2019

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ"**
Аккредитованная испытательная лаборатория

430027, г. Саранск, ул. Ленинского, 64 тел. (8342) 35-72-12

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21AЮ44
Федеральной службы по аккредитации



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник испытательной лаборатории
ФБУ "Мордовский ЦСМ"
Л.Н.Тетина
"18" 06 2019 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 223/3386 " 17 " июня 2019 г.

- 1 Наименование предприятия, организации (заказчика) Акционерное Общество Научно-Внедренческая Фирма "Грифон".
- 2 Адрес (заказчика) 443099, РФ, Самарская область, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 39.
- 3 Наименование образца (пробы) Газ углеводородный сжиженный марки ПБТ (пропан-бутан технический) по ТУ 0272-008-21115121-2009 "Газ углеводородный сжиженный пропан-бутан технический. Технические условия".
- 4 Дата поступления образца (пробы) 13.06.2019г.
- 5 Отбор проб произведен (Ф.И.О., дата) представителем АО НВФ "Грифон". Акт отбора образцов 11.06.2019 г.
- 6 НД регламентирующие характеристики (показатели) продукции: ТР ЕАЭС 036/2016
Технический регламент Евразийского экономического союза "Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива".
- 7 Дата проведения испытаний 13.06.2019 г.- 17.06.2019 г.
- 8 Условия проведения испытаний: соответствуют НД на методы испытаний.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование определяемого показателя	Ед. измерений	НД на методы испытаний	Нормы по НД	Результаты испытаний
1. Давление насыщенных паров, избыточное, при температуре плюс 45°C	МПа	ГОСТ 28656-90	не более 1,6	1,1
2. Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы,	%	ГОСТ 22985-90	не более 0,013	0,0014
в т. ч. сероводорода	%	ГОСТ 22985-90	не более 0,003	менее 0,0002
3. Объемная доля жидкого остатка при плюс 20°C	%	п.3.2 ГОСТ 20448-90	не более 1,8	1,0
4. Интенсивность запаха	баллы	ГОСТ 22387.5-2014	не менее 3	3
5. Содержание свободной воды и щелочи		п.3.2 ГОСТ 20448-90	отсутствие	отсутствие

Должность, Ф.И.О. лиц, ответственных за проведение испытаний:

Ведущий инженер
Инженер-химик

Н.А. Логинов
А.А. Устин

Настоящий протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытанию.

Перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории запрещена. Протокол состоит из 1 страницы 1 листа

Лицо ответственное за оформление протокола: инженер-химик А.А. Устин

